



Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека

ООО «Альконпласт»

**Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской
области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской
области»)

150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4
тел.(4852) 73-62-69, т\ф (4852) 73-20-52
E-mail:mail@fguz.yar.ru; http: fguz.yar.ru
ОРГН1057601089798, ИНН 7606053148
«27» 03 2012г.

исх. № 01/3869-01

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на соответствие продукции

санитарно-эпидемиологическим требованиям, техническим регламентам, Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 № 299)
№ 28 от « 26 » 03 2012г.
ОКП 527 II

Изделия профилированные из алюминиевых сплавов: профиль алюминиевый системы S, C, G, A, H, U; профиль алюминиевый П-образный, тип АЗ; угол алюминиевый L-образный, тип А2; профиль алюминиевый для потолков, «Грильятто» типы А1, D1, D2, D3, D4, D5; CL1, CL2, CL3; кассеты алюминиевые В1, В2, В3, С1, С2, С3 с перфорацией и без (Код ТН ВЭД 7610 90 900 0)

Изготовленная в соответствии с ТУ 5271-001-76124101-2008, по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 № 299), гл. II, разд. 16, ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99).

Организация – изготовитель:

ООО «ЦЕСАЛ», 238321, Калининградская обл., Гурьевский р-н, пос. Константиновка, Россия

Получатель санитарно-экспертного заключения:

ООО Центр подтверждения качества «Бурлак и Ко» 152907 Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-кт Серова, д. 20 (Российская Федерация) для ООО «Альконпласт», 117437, г. Москва, ул. Островитянова, д. 11, корп. 1, Россия

Основанием для признания продукции, соответствующей государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: Протокол испытаний № 3/03-223 от 20.03.2012 Испытательный лабораторный центр ООО «Микрон», аттестат аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21AB72, ГСЭН № РОСС RU.ЦОА.764. Протокол № 960П03-08 от 26.03.2008 г. ЭП ЭМС, аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.512, выдан 29.03.2005 г.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив	
	Факт.	Единые требования
Миграция в дистиллированную воду, мг/л:		
Алюминий	0,25	0,5
Марганец	<0,001	0,1
Железо	0,02	0,3
Медь	<0,01	1,0
Цинк	<0,01	1,0
Титан	<0,001	0,1
Ванадий	<0,001	0,1
		ГН 2.1.6.1338-03
Модельная среда – воздух, мг/м ³		
Формальдегид	0,0012	0,003
Фенол	н/о	0,003
Ацетальдегид	0,001	0,01
Ацетон	0,03	0,35
Метилацетат	0,01	0,07
Толуол	0,04	0,6
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	100,28±26,3	СП 2.6.1.758-99 370,00
Активность 40K	224,10±52,30	4353,00
Активность 232Th	41,30 ± 15,03	282,00
Активность 226Ra	35,44 ± 11,56	370,00
Индекс токсичности, %	99,5	70-120

Область применения: Ремонт и строительство: для изготовления ограждающих конструкций чистых помещений и связанных с ними контролируемых сред в медицинской, электронной, пищевой, микробиологической и фармацевтической промышленности и лечебных учреждений.

Главный врач

Эксперты:

к.м.н., зав. санитарным отделом
врач по гигиене труда



Н.Л.Карпов

Борисова Л.Ю
Мальшева Н.Н.